

Извещатель охранный комбинированно-совмещённый «Пунктир-А»

ИЗОЛЯТОР КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ «ПУНКТИР-КЗ-А»



ЭТИКЕТКА

БМКЦ.468243.100 ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Изолятор короткого замыкания «Пунктир-КЗ-А» БМКЦ.468243.100 (далее - изолятор КЗ, изделие) входит в состав извещателя «Пунктир-А» и является адресным устройством.

Изолятор КЗ обеспечивает автоматическое отключение сегмента (участка) линии при возникновении короткого замыкания в линии связи с датчиками-детекторами.

При топологии линии связи с резервированием изолируется повреждённый участок между двумя соседними изоляторами;

При топологии линии связи без резервирования изолируется участок от изолятора КЗ предшествующего повреждению до конца линии связи.

Изолятор КЗ содержит встроенную защиту от перенапряжения в линии связи.

Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации извещателя «Пунктир-А» БМКЦ.425621.101 РЭ, размещенном на сайте www.punktir-a.ru.

Основные технические данные

| Наименование параметра | Значение |
|---|-------------------------|
| 1 Питание | от линии связи датчиков |
| 2 Габаритные размеры изолятора КЗ, мм, не более | 52×33×17 |
| 3 Габаритные размеры защитного кожуха, мм, не более | 100×100×25 |
| 4 Диапазон рабочих температур, °C | от минус 60 до плюс 65 |

Подключение и техническое обслуживание

Цветовая гамма проводов подключения:

-Чёрные провода подключаются в разрыв провода «А» линии связи;

-Синий провод подключается к проводу «В» линии связи.

При выпуске из производства линейный адрес изолятора равен 0.

Изолятор КЗ является необслуживаемым и неремонтируемым изделием.

Сведения о сертификации

Изолятор короткого замыкания «Пунктир-КЗ-А» соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Сведения о предприятии-изготовителе

Группа компаний «ТвинПро»
Россия, 125040, г. Москва,
1-я ул. Ямского поля, д.28

Произведено: ООО «ОКБ «Авгит»
Россия, 198216, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, д. 140, лит. А

тел. +7 (495) 419-03-04 ; E-mail: info@twinpro.ru; www.twinpro.ru; www.punktir-a.ru

2. Комплект поставки

| | Наименование | Кол-во, шт. |
|----|--|-------------|
| 1 | Изолятор короткого замыкания «Пунктир-КЗ-А» | 1 |
| 2 | Основание защитного кожуха | 1 |
| 3 | Крышка кожуха | 1 |
| 4 | Пластина монтажная | 1 |
| 5 | Соединитель кабельный 0,4..0,9мм ² | 4 |
| 6 | Хомут нейлоновый 100×2,5 | 4 |
| 7 | Саморез DIN7981 3,5×16 | 4 |
| 8 | Шуруп 3,5×11 | 4 |
| 9 | Этикетка | 1 |
| 10 | Упаковочный пакет (отсутствует при поставке в составе собранной линии) | 1 |

3. Свидетельство о приемке и упаковывании

Изолятор короткого замыкания «Пунктир-КЗ-А» БМКЦ.468243.100 Зав.№_____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ОКБ «Авгит».

Упаковывание произвел

подпись

расшифровка подписи

Представитель ОТК

подпись
М.П.

расшифровка подписи

год, месяц, число

4. Сведения о продаже

Подпись продавца
М.П.

расшифровка подписи

Дата продажи

5. Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи через уполномоченного представителя, а в случае её отсутствия - с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.

В случае выявления потребителем дефектов в течение гарантийного срока, вызванных заводским браком, изделие подлежит безвозмездной замене на аналогичный.

Гарантийные обязательства на изделие не распространяются в случае:

- нарушения последовательности и правил подключения и эксплуатации изделия;
- наличия механических, химических и иных повреждений изделия;
- наличия следов самостоятельного ремонта, вскрытия корпуса модуля;
- эксплуатации оборудования вне определенных предприятием-изготовителем целей и условий.